



**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9  
www.hawle.pl

telefon: (0 61) 81 11 400  
fax: (0 61) 81 11 413  
e-mail: info@hawle.pl

**Serwis 24  
godzinny  
609 550 550**



## Deklaracja zgodności nr 92/2011

1. Producent wyrobu budowlanego: *Hawle Armaturen AG*  
*CH-8370 Sirmach, Mattenrainstrasse 9-11*
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie ze sterowaniem pływakowym HAWIDO, nr katalogowy 1406*
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *29.13.11-33.20*
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: *jako zawór odcinający sterowany hydraulicznie do napełniania zbiornika w przypadku gdy ciśnienie wejściowe nie może zostać przekroczone*
5. Specyfikacja techniczna:  
*PN-EN 1074-5:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura regulująca”*  
*PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”*  
*PN-EN 558::2008 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych.*  
*+ PN-EN 558:2008/AC Armatura z oznaczeniem PN i klasy”*
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: *DN 40 - DN 300 PN 10, PN 16*
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
*Instytut Techniki Budowlanej, jednostka akredytowana nr AC 020; certyfikat zgodności ITB-1929/W z dn. 14.06.2010*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Koziegłowy, 28 grudnia 2011 r.

Specjalista ds. Marketingu  
Technicznego  
*Radosław Szeinię*  
Radosław Szeinię