



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0169/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Opaski do nawiercania, napraw i łączenia**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane, stal nierdzewną: 1.4571, 1.4301; EPDM, POM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Atest Higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

HAWLE ARMATURY spol. s r.o.  
Řičanská 375  
252 42 Jesenice u Prahy, Czechy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Armatury Hawle Sp.z o.o.  
62-028 Koziegłowy  
ul. Piaskowa 9

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.03.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.03.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 30 marca 2020

The date of issue of the certificate: 30th March 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

*z p. Maciej Soska*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH